



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.08316

Серия RU № 0638563

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАКАБЕЛЬ".
Основной государственный регистрационный номер: 1135749000034.
Место нахождения: 302029, Россия, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, литера Б4, помещение 15
Телефон: +74862390662, адрес электронной почты: alfacable@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАКАБЕЛЬ".
Место нахождения: 302029, Россия, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, литера Б4, помещение 15

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение до 1кВ марки: ВВГнг(А)-FRLS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-013-11951543-2017 "Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением"; ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 141НВО-12/2017 от 19.12.2017 года, Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01. Акта о результатах анализа состояния производства № 8489 от 27.11.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", регистрационный № RA.RU.11AB24. Комплекта эксплуатационной документации.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", разделы 1 – 6 и 9 – 11; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2017 ПО 20.12.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Handwritten signature]
(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

Тюльпина Ксения Сергеевна
(инициалы, фамилия)