



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AL16.B.01335

Серия RU № 0117779

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».
Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации
регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Кабэкс». Основной государственный
регистрационный номер: 1025901890090. Место нахождения: 617472, Российская Федерация, Пермский край, город
Кунгур, улица Русское поле. Фактический адрес: 617472, Российская Федерация, Пермский край, город Кунгур, улица
Русское поле. Телефон: +73427130170, факс: +73427130170, адрес электронной почты: mail@tmk2000.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Кабэкс». Место нахождения:
617472, Российская Федерация, Пермский край, город Кунгур, улица Русское поле. Фактический адрес: 617472,
Российская Федерация, Пермский край, город Кунгур, улица Русское поле

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБбШвнг(A)-FRLS, ВБШвнг(A)-
FRLS, ВВГнг(A)-LSLTx, ВВГЭнг(A)-LSLTx, ВБбШвнг(A)-LSLTx, ВБШвнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx,
ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВБбШвнг(A)-FRLSLTx, ВБШвнг(A)-FRLSLTx

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3500-003-24076870-2013
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протокола испытаний от 28.07.2014 года

№ 5152-02/ПС-004 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ремсервис», аттестат
аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 действителен до 21.10.2016 года;

- акта анализа состояния производства от 30.07.2014 года № 601/2014 органа по сертификации продукции Общества с
ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;

- сертификата соответствия от 25.02.2014 года № C-RU.ПБ57.В.02294 органа по сертификации продукции Общества с
ограниченной ответственностью «ПожСтандарт», аттестат аккредитации регистрационный № ТРПБ.RU.ПБ57
действителен до 22.11.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Кабели силовые на напряжение от 660 Вольт до 1000 Вольт
изготавливаются в исполнениях не распространяющие горение, с пониженным дымовыделением и газовыделением, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью
продуктов горения, в том числе огнестойкие. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69, группа ОЖЗ.
Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2014 ПО 31.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.А. Солнцева
(подпись)
Е.В. Кузьмин
(подпись)

Е.А. Солнцева
(инициалы, фамилия)

Е.В. Кузьмин
(инициалы, фамилия)